



Eigenschaften

CE – Kennzeichnung	EN 13241, EN 16034
Konformität getestet	EN 1634-1, EN 1634-3
Klassifiziert nach	EN 13501-2, EN 13501-1
Brandklassifizierung nach EN 13501-2	EI(1) 30, EI(1) 45, EI(2) 30, EI(2) 60, EW 30, EW 60, EW 90, EW 120
Brandklassifizierung nach EN 13501-1	B-s1, d0
Mindestgrösse (B) x (H)	750 mm x 100 mm, Öffnung 0.1m2
Maximalgrösse (B) x (H)	18'000mm x 10'000 mm
Maximale Zyklen / Tag	0 Zyklen (Wartetür in offener Position)
Zyklustest	C0-C2
Öffnungsgeschwindigkeit	± 60 mm/Sek
Schliessgeschwindigkeit	± 60 mm/Sek
Zulässige Montageflächen	Porenbeton, Kalksandstein, Beton, Mauerwerk, Brandschutz verkleidete Stahlkonstruktion

Tuch

Dicke	9mm
Gewicht	6kg/m2
Material	Doppelwandiges Tuch, innen Keramikwolle, aussen verstärkte Aluminiumbespannung, bestehend aus Kevlardraht

Laufschienen

Masse	Breite: 120 mm pro Seite, Tiefe: 80 mm (minimum)
Material	Verzinkter Stahl

Gehäuse

Masse	Höhe/Tiefe: 250, 300, 350, 400 oder 450 mm je nach Rollgrösse
Material	Verzinkter Stahl



Optionen

Windklasse

0 (nur für Innenräume geeignet)

Einbau in die Öffnung möglich

Ja

Innen- /Aussenaufsetzung möglich

Nein

Rauchschutzklasse gemäss EN 1634-3

Sa, S200

Optionale Lackierung

verschiedene RAL-, NCS-, Farben (Glanzgrad $\pm 40\%$,
Schichtdicke 80 bis 100 μm)

